



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy


01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH



93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828



URZĄDZENIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

ŚWIADECTWO

Nr OS/866/A/CUE/22

potwierdzające, że :

kotły wodne typu Kamen Pellet Kompakt LUX 12, 17, 20 i 25
o nominalnych mocach cieplnych 12, 17, 20 i 25 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowane przez:

Zakład Ślusarsko-Kotlarski „KAMEN” Janusz Kamenczak
402 C Pustków, 39-205 Pustków


badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniach z badań nr 384/18-LG, 393/18-LG i 394/18-LG.

Kocioł Kamen Pellet Kompakt LUX 20 zgodnie z punktem 5.1.4 normy PN-EN 303-5:2012: „w przypadku kotłów jednego typszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej największego do najmniejszego kotła równym 2:1 badania wykonuje się dla najmniejszego i największego kotła”, mieści się w tym przedziale. Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanych urządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.


Okres ważności świadectwa
od 02.2022 do 02.2025

Kierownik Laboratorium
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń
Grzewczych


(podpis)

Kierownik Zakładu
Zakład Badań Urządzeń Energetycznych

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakład Badań
Urządzeń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21


(podpis)

Łódź; dnia 14.02.2022 r.



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 000088963

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH



93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

ŚWIADECTWO Nr OS/866/A/CUE/22

kotły wodne typu Kamen Pellet Kompakt LUX 12, 17, 20 i 25
o nominalnych mocach cieplnych 12, 17, 20 i 25 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet),
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania **5 klasy**.

Parametr	Miano	Uzyskana wartość						Wymagania normy	
		Kamen Pellet Kompakt LUX 12		Kamen Pellet Kompakt LUX 17		Kamen Pellet Kompakt LUX 25			
Paliwo		Pelet							
Moc cieplna	kW	12,3	3,5 ^{xx}	16,6	4,8 ^{xx}	24,2	7,0 ^{xx}	(100±8)% Q _N ^{xxx}	
Sprawność η	%	90,1	88,7 ^{xx}	89,7	87,4 ^{xx}	89,0	87,6 ^{xx}	≥ 88,1 ^{xxx} - 12 kW ≥ 88,2 ^{xxx} - 17 kW ≥ 88,4 ^{xxx} - 25 kW	
Emisja ^x	CO	mg/m ³	183	430 ^{xx}	95	333 ^{xx}	181	237 ^{xx}	≤ 500
	NO _x		210	184 ^{xx}	194	197 ^{xx}	217	145 ^{xx}	bez wymagań
	OGC		6	9 ^{xx}	4	9 ^{xx}	6	6 ^{xx}	≤ 20
	Pył		17	36 ^{xx}	27	26 ^{xx}	25	36 ^{xx}	≤ 40 ^{xxx}

^x) w przeliczeniu na 10% udziału tlenu w spalinach suchych

^{xx}) dotyczy obciążenia obniżonego ≤ 30% nominalnej mocy cieplnej

^{xxx}) dotyczy tylko mocy nominalnej

Łódź, dnia 14.02.2022 r.

INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

Zakład Badań

Urządzeń Energetycznych CUE

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21